

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Оренбургской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmail.com  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Соль-Илецкому району**

(наименование органа государственного надзора)

461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80, E-mail: sol-ileck01g@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 60/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Боевогорская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого района Оренбургской области*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Косов А.В.*

Отдел надзорной деятельности по № 60

Соль-Илецкому району

(наименование органа ГПН)

от « 24 » апреля 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 29 » апреля 2013 г. по 10 ч 00 мин. « 24 » мая 2013 г.

проведена проверка

*Начальник ОНД по Соль-Илецкому району Косов Андрей Васильевич, Инспектор ОНД по Соль-Илецкому району Дудник Николай Юрьевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Боевогорская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого района Оренбургской области, с. Боевая гора, пер. Школьный 1*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Яковлевым Виктором Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по-	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении

1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечивается передача сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по выделенному радиоканалу в подразделение федеральной противопожарной службы.	ст.83 п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.12 НПБ 110-2003; п.3.16 СНиП 31-06-2009	25.04.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее постановление в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2014 г.


(квартал, месяц).

Начальник ОНД по Соль-Илецкому району Косов Андрей Васильевич, Инспектор ОНД по Соль-Илецкому району Дудник Николай Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» мая 2013г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор МОБУ «Боевогорская СОШ»  
Яковлев В.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» мая 2013г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

8(3532)308-112 Главное управление МЧС России по Оренбургской области